Электролаборатория «ОАО СОЭМИ»

Заказчик: **ОАО «СОЭМИ»**

Свидетельство о регистрации в Госэнергонадзоре № 118 от 4.02.2016г.
Срок действия свидетельства до 4.02.2019г.

Объект:

# ПРОТОКОЛ № 48

## Проверка работы устройства (аппарата) защитного отключения (УЗО)

Цель проведения измерений: **входной контроль**
Измерения произведены **13.10.2016г.**
Прибор тип: **Измеритель параметров УЗО MRP-200 Зав. №144047**
Дата последней госповерки: **01.12.2015г.**

| №№ п./п. | Наименование оборудования | Тип УЗО | Результаты внешнего осмотра (повреждения, правильность подключения) | Результат измерения IΔn, мА | Заключение (годен, не годен) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVERT | R102 25A IΔn=30 мА | норма | 28,1 | годен |
| 2 | ELVERT | D06 B16 IΔn=30 мА | норма | 23,9 | годен |
| | | | | | |

**Примечание**: УЗО проверены на отключение пятикратным нажатием на кнопку « Тест»

**Заключение**: Проверка проведена в соответствии с требованиями ПУЭ, инструкцией завода-изготовителя ; аппараты исправны , пригодны к эксплуатации.

**Измерение проводил:** _____ должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись

_____ должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись

**Протокол проверил:** _____ должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись

ОАО «Старооскольские электромонтажные изделия» ЭЛЕКТРО ЛАБОРАТОРИЯ «СОЭМИ»

**МП.**

«_____»_____20____г